

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD para
CERTIFICATE OF CONFORMITY for

Producto: **CABLE ELÉCTRICO DE TENSIÓN 0,6/1 KV. ENSAYO DE RESISTENCIA AL FUEGO, INTEGRIDAD DE CIRCUITO.**

Product: **ELECTRIC CABLE UP TO 0,6 /1 KV. TEST OF FIRE WITH SHOCK, CIRCUIT INTEGRITY.**

Ensayado a solicitud de: **TOP CABLE, S.A.**

Tested on request fo **PARC D' ACTIVITATS ECONOMIQUES CAN SANT JOAN
CAMI VELL DE SANT CUGAT, S/N
08191 RUBI (Barcelona-SPAIN)**

Identificación completa del producto: **TOP CABLE TOXFREE PLUS 331 ZH SZ1-K (AS+) 0,6/1 kV**
Full identification of the product **1x240 mm²**

Marca comercial: **TOP CABLE**
Trade mark

Información complementaria (si procede): **Product manufactured by:**
Additional information (if any)

**ALCABE, S.A.
PARC D'ACTIVITATS ECONÒMIQUES CAN SANT JOAN
CAMI VELL DE SANT CUGAT, S/N
08191 RUBI (Barcelona-SPAIN)**

Una muestra del producto ha sido ensayada y ha resultado conforme con la Norma:
A sample of the product has been tested and found to be in conformity with

IEC 60331-12: 2002

IEC 60331-31: 2002

Tiempo de aplicación de la llama : 120 minutos
(Flame application time : 120 minutes)

Como se puede ver en el informe de ensayo de referencia N°:
As showing in the test report reference N°
L-ELC-CBL.09/2490-1/06

Este Certificado de Conformidad es el resultado de ensayar una muestra del producto relacionado, según las disposiciones de la norma específica correspondiente.


No lleva consigo una evaluación de toda la producción y no permite el uso de una marca de conformidad.

This Conformity Certificate is the outcome of a related product sample tested in accordance with the provisions of the corresponding specific standard.

It does not entail the evaluation of the entire production or the use of the conformity mark.

Exp. A28/000022

En Madrid, a 2006-08-21
Lugar y Fecha
(Place and date)



Director General
Nombre del Organismo - Firma
(Name of the body - signature)